

АКТ

проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов на работоспособность

г. Улан-Удэ

«22» ноября 2024 г.

Наименование организации-эксплуатационника МБДОУ «Детский сад №89 "Журавленок" г. Улан-Удэ

Наименование обслуживающей организации ООО «Пожарный»

Дата и время испытаний 22.11.2024 11:00 - 12:20

Комиссия в составе:

Исполнитель мастер ИТР Базаров С.С. (подпись)

Заказчик Грудникова А.Н. зам. по АХЧ (подпись)

должность, наименование организации, Ф.И.О.

в соответствии с пунктом 2.4.3. ГОСТ 12.4.009-83 и пунктом 50 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., произвела техническое обслуживание, проверку комплектности пожарных рукавов, ручных пожарных стволов внутренних пожарных кранов и проверку пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность в д/с №89 и Журавленок

ул. Пржевальского 2А

наименование здания, пожарного отсека

Результаты проверки

Пожарные краны №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. внутреннего противопожарного водопровода проверены на работоспособность путем пуска воды, укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Заключение по результатам проверки:

Внутренние пожарные краны №№ 1-14, давление 3,0 кг/см²

полностью укомплектованы, проверены на работоспособность и признаны годными к дальнейшей эксплуатации.

Исполнитель



ИТР Базаров С.С. (подпись)

подпись, Ф.И.О.

Заказчик

Грудникова А.Н. (подпись)

подпись, Ф.И.О.

